

Spett.le
Cava Lapillo e Pozzolana
Di Gentile Arnaldo & C s.n.c.
Via Emma Carnevali, 3
01015 SUTRI VT

Rif. n°. 080037

Oggetto: substrati per coperture a verde: rispetto della norma UNI 11235
Rapporto di Prova n. 928/2008 "substrato intensivo"

Con la presente si allega il Rapporto di Prova n. 928/2008 con i risultati delle prove di laboratorio previste dalla Norma UNI 11235 su un campione di miscela di materie prime da Voi inviateci e preparata presso il nostro laboratorio secondo le Vostre indicazioni per la realizzazione di un substrato ad uso per coperture a verde intensivo che sarà commercializzato con le seguenti denominazioni:

- TEFRAGARDEN

Unitamente al Rapporto di Prova si allega resa grafica della distribuzione granulometrica e della ritenzione idrica.

In relazione al valore di potassio, si ricorda che il limite suggerito nella norma è fonte di un errore e prossimo di modifica (50 mg/l); l'esiguo superamento del futuro limite è da considerarsi agronomicamente ininfluenza, visti anche i positivi risultati ottenuti per il parametro conducibilità e per il test di fitotossicità.

dott. agr. Massimo Valagussa
c/o MAC Minoprio Analisi e Certificazioni S.r.l.

Vertemate con Minoprio, 6 agosto 2008